



COMUNE DI BARETE

www.comune.barete.aq.it

e-mail: sindaco@comune.barete.aq.it

Piazza del Duomo n.1 - 67010 –Barete Provincia AQ ☎. 0862/ 976235 Fax 0862/ 975041 – C.F./P.IVA 0148360662

Oggetto: Sopralluoghi e Percentuali di Agibilità degli edifici

Nei giorni successivi all'evento sismico del 6 aprile 2009, questo Comune, ha provveduto alla ricognizione delle condizioni di agibilità degli edifici del suo territorio sotto gli indirizzi del Dipartimento della Protezione Civile.

Dai sopralluoghi, a tutt'oggi ancora in corso, si evince quanto segue:

Sui circa 750 sopralluoghi effettuati risulta:

- Agibilità di tipo **“A - Edificio Agibile ” 55%**
- Agibilità di tipo **“B - Edificio Temporaneamente Inagibile (tutto o parte) ma Agibile con provvedimenti di pronto intervento ” 11%**
- Agibilità di tipo **“C - Edificio Parzialmente Inagibile ” 2%**
- Agibilità di tipo **“D - Edificio Temporaneamente Inagibile da rivedere con approfondimento ” 1%**
- Agibilità di tipo **“E - Edificio Inagibile ” 24%**
- Agibilità di tipo **“F - Edificio Inagibile per rischio esterno ” 7%**

Tali percentuali fotografano una realtà mutevole dato che, successivamente agli interventi di messa in sicurezza operata dai VVF e dal Comune, i casi in cui è stato possibile ripristinare l'agibilità sono in continua evoluzione.

Barete, li 21 dicembre 2009